

2017年6月7日

各 位

西武レクリエーション株式会社

「西武秩父駅前温泉 祭の湯」
温泉施設 営業再開のお知らせ

西武レクリエーション株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：布留川 信行）が運営する「西武秩父駅前温泉 祭の湯」において、厚生労働省の公衆浴場における水質基準等に関する指針に定められている基準値を上回るレジオネラ属菌が男女露天風呂から検出され、5月19日（金）より、温泉施設の営業を休止しておりました。

その後、洗浄および検査会社による再検査を実施した結果、安全の確認がとれたため、6月9日（金）より温泉施設の営業を再開いたします。

お客さまをはじめ関係の皆さまには、多大なご迷惑・ご不便をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 営業を休止していた施設と期間、営業再開日時

施 設 「西武秩父駅前温泉 祭の湯」温泉施設（所在地：埼玉県秩父市野坂町 1-16-15）
期 間 5月19日（金）～6月8日（木）21日間
営業再開日時 6月9日（金）10時

2. 状況・経緯

5月8日（月）に露天風呂から採取した湯の水質検査の結果、5月19日（金）に男女露天風呂（花見湯・つぼ湯・寝ころび湯）より、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたことが判明しました。所管の保健所へ報告をするとともに、温泉施設の営業を休止いたしました。なお、物販エリア及びフードコートについては営業を継続しておりました。

3. 休止後の対応

- (1) 重点清掃場所の洗い出しを実施するとともに、清掃業務再教育を実施。
- (2) 5月25日（木）、26日（金）露天風呂及び内湯に過酸化水素洗浄を実施。
- (3) 5月26日（金）、27日（土）検査会社による採水、6月5日（月）水質検査の結果、レジオネラ属菌の検出はございませんでした。
- (4) 6月7日（水）所管保健所による立ち入り検査の実施。

4. 今後の対応策

- ・露天風呂及び内湯の塩素濃度の基準値を現状より高く設定する
- ・露天風呂（花見湯、つぼ湯、寝ころび湯）の高濃度洗浄を週1回から週2回に変更
- ・花見湯の換水清掃を週1回から週2回に変更
- ・つぼ湯、寝ころび湯の換水清掃を毎日実施

5. 本件に関するお客さまからのお問合せ

西武秩父駅前温泉 祭の湯
電話番号：TEL.(0494)22-7111

以 上